

Milano,  
06 giugno 2024

## DICHIARAZIONE RESTAZIONI POMPE DI CALORE PER REGIONE PIEMONTE

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.  
dichiara

che i propri modelli di pompe di calore, di seguito elencati, soddisfano i requisiti fissati dalla Regione Piemonte nella delibera della Giunta Regionale 4 Agosto 2009 – n° 46-11968 “Aggiornamento del piano regionale per il risanamento e tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento – Disposizioni attuative della Legge Regionale 28 Maggio 2007 n° 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) art. 21 lettere a), b) e q)” e smi. Le prestazioni delle pompe di calore vengono dichiarate e garantite sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Daniele Spizzotin  
General Manager Toshiba Italia Multiclima

Serie	Modello	Alimentazione	COP @-7°C / Acqua 35°C
R32	HWT-401HW-E	1PH	3,06
R32	HWT-601HW-E	1PH	2,97
R32	HWT-801HW-E	1PH	2,7
R32	HWT-801H8W-E	3PH	3,03
R32	HWT-1101H8W-E	3PH	3,04
Serie 5 AP	HWS-P805H8R-E	3PH	2,81
Serie 5 STD	HWS-455H-E	1PH	3,01
Serie 5 STD	HWS-805H-E	1PH	2,7
Serie 5 STD	HWS-1105H-E	1PH	2,78
Serie 5 STD	HWS-1105H8-E	3PH	2,79
Serie 5 STD	HWS-1405H8-E	3PH	2,76